平成28年度水質検査結果一覧表(放流水)助宗最終処分場　(焼却灰:埋立終了)

	試料採取した場所			放流槽内	放流槽内	放流槽内	放流槽内	放流槽内	放流槽内	放流槽内	放流槽内	放流槽内	放流槽内	放流槽内	放流槽内
	試料採取した月日			4月22日	5月6日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月10日	3月3日
	検査結果の得られた月日			5月11日	5月16日	6月15日	7月14日	8月22日	9月15日	10月20日	11月22日	12月16日	1月18日	2月17日	3月14日
	水質検査の結果(項目)	単位	水質基準												
1	アルキル水銀化合物	mg/ℓ	検出されないこと		0.0005>				0.0005>		0.0005>		0.0005>		
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/ℓ	0.005以下		0.0005>				0.0005>		0.0005>		0.0005>		
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下		0.001>				0.001>		0.001＞		0.001＞		
4	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下		0.005>				0.005>		0.005>		0.005>		
5	有機燐化合物	mg/ℓ	1以下								0.1>				
6	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.5以下								0.04＞				
7	砒素及び化合物	mg/ℓ	0.1以下								0.005>				
8	シアン化合物	mg/ℓ	1以下		0.1>				0.1>		0.1>		0.1>		
9	ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	0.003以下								0.0005>				
10	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.3以下								0.001>				
11	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下								0.0005>				
12	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2以下								0.002>				
13	四塩化炭素	mg/ℓ	0.02以下								0.0002>				
14	1,2－ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04以下								0.0004>				
15	1,1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	1以下								0.002>				
16	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4以下								0.004>				
17	1,1,1－トリクロロエタン	mg/ℓ	3以下								0.0005>				
18	1,1,2－トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06以下								0.0006>				
19	1,3－ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.02以下								0.0002>				
20	チウラム	mg/ℓ	0.06以下								0.0006>				
21	シマジン	mg/ℓ	0.03以下								0.0003>				
22	チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2以下								0.002>				
23	ベンゼン	mg/ℓ	0.1以下								0.001>				
24	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下								0.002>				
25	1，4－ジオキサン	mg/ℓ	10以下								0.005>				
26	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	50以下								0.1＞				
27	ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	15以下								0.1＞				
28	ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物及び亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	200以下								3.7				
29	水素イオン濃度(pH)	－	5.8以上8.6以下	6.6	6.6	6.4	6.3	6.5	6.3	6.4	6.6	6.6	6.8	6.6	6.8
30	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	60以下	0.5＞	0.5＞	0.5＞	0.5＞	0.7	0.5＞	0.5＞	0.5＞	1.2	0.5＞	1.2	1.3
31	化学的酸素要求量(COD)	mg/ℓ	90以下	1.8	1.3	1.2	1.2	1.6	1.1	1.5	1.5	2.2	1.9	0.8	1.1
32	浮遊物質量(SS)	mg/ℓ	60以下	1.0>	1.0>	1.0>	1.0>	1.0>	1.0>	1.0>	1.0>	1.0>	1.0>	1.0	1.0>
33	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量(鉱油類)	mg/ℓ	5以下								0.5＞				
34	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量(動植物油類)	mg/ℓ	30以下								0.5＞				
35	フェノール類含有量	mg/ℓ	5以下								0.05＞				
36	銅含有量	mg/ℓ	3以下								0.02＞				
37	亜鉛含有量	mg/ℓ	2以下								0.1＞				
38	溶解性鉄含有量	mg/ℓ	10以下								0.05＞				
39	溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	10以下								0.04				
40	クロム含有量	mg/ℓ	2以下								0.04＞				
41	大腸菌群数	個/cm³	3,000以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	窒素含有量	mg/ℓ	120以下	5.1	4.8	5.6	5.4	5.8	5.1	6.3	7.2	6.6	6.7	5.0	3.7
43	燐含有量	mg/ℓ	16以下								0.06＞				
44	ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	10以下				0.00015								