令和4年度水質検査結果一覧表（放流水）藤守最終処分場　　（焼却灰：埋立終了）

令和5年3月31日 現在

	試料採取した場所				放流槽内	放流槽内	放流槽内	放流槽内	放流槽内	放流槽内	放流槽内	放流槽内	放流槽内	放流槽内	放流槽内	放流槽内
	試料採取した月日				4月22日	5月13日	6月10日	7月8日	8月19日	9月9日	10月14日	11月11日	12月9日	1月13日	2月10日	3月10日
	検査結果の得られた月日　※（　）はダイオキシン類				5月9日	5月27日	6月21日	7月20日（8月8日）	8月31日	9月20日	10月27日	11月28日	12月19日	1月24日	2月21日	3月18日
	No	水質検査の結果（項目）	単位	水質基準												
生活環境項目	1	水素イオン濃度（pH）	－	5.8以上8.6以下	7.1	7.4	7.2	7.3	7.6	7.5	7.0	7.2	7.3	7.1	7.0	6.8
	2	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/ℓ	60以下	0.5	0.5未満	1.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.6	0.5未満	1.0	0.5未満	0.5未満	0.7
	3	化学的酸素要求量（COD）	mg/ℓ	90以下	1.6	1.8	1.9	1.9	1.6	2.0	1.4	2.0	2.6	2.5	2.1	2.7
	4	浮遊物質量（SS）	mg/ℓ	60以下	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.2
	5	大腸菌群数	個/cm³	3,000以下	0	0	3	7	0	1	0	0	0	0	1	0
	6	窒素含有量	mg/ℓ	120以下	5.6	5.9	6.0	6.1	4.6	5.3	6.0	7.1	6.6	7.8	7.2	7.1
	7	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（鉱物油類）	mg/ℓ	5以下								0.5未満				
	8	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（動植物油類）	mg/ℓ	30以下								0.5未満				
	9	フェノール類含有量	mg/ℓ	5以下								0.05未満				
	10	銅含有量	mg/ℓ	3以下								0.02未満				
	11	亜鉛含有量	mg/ℓ	2以下								0.02				
	12	溶解性鉄含有量	mg/ℓ	10以下								0.05未満				
	13	溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	10以下								0.02未満				
	14	クロム含有量	mg/ℓ	2以下								0.04未満				
	15	燐含有量	mg/ℓ	16以下								0.25				
有害物質項目	1	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.03以下		0.001未満				0.001未満		0.001未満		0.001未満		
	2	シアン化合物	mg/ℓ	1以下		0.1未満				0.1未満		0.1未満		0.1未満		
	3	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下		0.005未満				0.005未満		0.005未満		0.005未満		
	4	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/ℓ	0.005以下		0.0005未満				0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		
	5	アルキル水銀化合物	mg/ℓ	検出されないこと		0.0005未満				0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		
	6	有機燐化合物	mg/ℓ	1以下								0.1未満				
	7	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.5以下								0.04未満				
	8	砒素及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下								0.005未満				
	9	ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	0.003以下								0.0005未満				
	10	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.3以下								0.001未満				
	11	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下								0.0005未満				
	12	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2以下								0.002未満				
	13	四塩化炭素	mg/ℓ	0.02以下								0.0002未満				
	14	1,2－ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04以下								0.0004未満				
	15	1,1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	1以下								0.002未満				
	16	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4以下								0.004未満				
	17	1,1,1－トリクロロエタン	mg/ℓ	3以下								0.0005未満				
	18	1,1,2－トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06以下								0.0006未満				
	19	1,3－ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.02以下								0.0002未満				
	20	チウラム	mg/ℓ	0.06以下								0.0006未満				
	21	シマジン	mg/ℓ	0.03以下								0.0003未満				
	22	チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2以下								0.002未満				
	23	ベンゼン	mg/ℓ	0.1以下								0.001未満				
	24	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下								0.01未満				
	25	1，4－ジオキサン	mg/ℓ	0.5以下								0.005未満				
	26	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	50以下								0.1未満				
	27	ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	15以下								0.1				
	28	ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	200以下								6.1				
	29	ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	10以下				0.000039								