令和4年度水質検査結果一覧表　下之郷最終処分場（浸出水）　（陶器ガラスくず　：　埋立終了）

令和5年3月31日 現在

	試料採取した場所			放流ピット	放流ピット	放流ピット	放流ピット	放流ピット	放流ピット	放流ピット	放流ピット	放流ピット	放流ピット	放流ピット	放流ピット
	試料採取した月日			4月22日	5月6日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日
	検査結果の得られた月日			5月9日	5月13日	6月13日	7月14日	8月18日	9月14日	10月24日	11月18日	12月15日	1月16日	2月16日	3月16日
	水質検査の結果（項目）	単位	水質基準												
1	アルキル水銀	mg/ℓ	検出されないこと							0.0005未満					
2	総水銀	mg/ℓ	0.0005以下							0.0005未満					
3	カドミウム	mg/ℓ	0.003以下							0.0008					
4	鉛	mg/ℓ	0.01以下							0.005未満					
5	六価クロム	mg/ℓ	0.05以下							0.005未満					
6	砒素	mg/ℓ	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
7	全シアン	mg/ℓ	検出されないこと							0.1未満					
8	ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	検出されないこと							0.0005未満					
9	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下							0.001未満					
10	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下							0.0005未満					
11	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下							0.002未満					
12	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下							0.0002未満					
13	1,2－ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004以下							0.0004未満					
14	1,1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下							0.002未満					
15	1,2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下							0.004未満					
16	1,1,1－トリクロロエタン	mg/ℓ	1以下							0.0005未満					
17	1,1,2－トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006以下							0.0006未満					
18	1,3－ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002以下							0.0002未満					
19	チウラム	mg/ℓ	0.006以下							0.0006未満					
20	シマジン	mg/ℓ	0.003以下							0.0003未満					
21	チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02以下							0.002未満					
22	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下							0.001未満					
23	セレン	mg/ℓ	0.01以下							0.002未満					
24	1,4－ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下							0.005未満					
25	クロロエチレン	mg/ℓ	0.002以下							0.0002未満					
26	ほう素	mg/ℓ	1以下							0.4					
27	ふっ素	mg/ℓ	0.8以下							0.29					
28	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	なし							0.3					
	過マンガン酸カリウム消費量	mg/ℓ	なし												
	電気伝導率	mS/m	なし												
	塩素イオン	mg/ℓ	なし												
	水素イオン濃度（pH）	ー	なし												
	浮遊物質（SS）	mg/ℓ	なし												
	化学的酸素要求量（COD）	mg/ℓ	なし												
29	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/ℓ	なし	0.5未満	0.7	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	1.4	0.5未満	0.5未満	0.5未満