

し尿処理施設のダイオキシン類測定状況（令和3年度分）

1 藤枝環境管理センター

測定項目	排出ガス (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰 (ng-TEQ/g)
	規制値：5 ng	規制値：3 ng
令和3年4月		
令和3年8月6日	0.0051	0.00063
令和3年10月1日	0.000099	0.000083
令和4年1月14日	0.0000096	0.00015

2 大井川環境管理センター

測定項目	排出ガス (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰 (ng-TEQ/g)
	規制値：10ng	規制値：3 ng
令和3年4月16日	0.00011	-
令和3年5月14日	0.00014	-
令和3年6月1日	0.0014	-
令和3年7月9日	0.0014	-
令和3年8月2日	0.0001	-
令和3年9月1日	-	0.00033
令和3年9月2日	0.00039	-
令和3年10月6日	0.0001	-
令和3年11月1日	0.000015	-
令和3年12月1日	0.0000063	-
令和4年1月6日	0.0001	-
令和4年2月1日	0.0011	-
令和4年3月1日	0.00022	-

※<単位>

1 ng (ナノグラム) 10億分の1