

し尿処理施設のダイオキシン類測定状況（令和4年度分）

1 藤枝環境管理センター

測定項目	排出ガス (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰 (ng-TEQ/g)
	規制値：5 ng	規制値：3 ng
令和4年4月7日	0.00046	0.000082
令和4年7月1日	0.00032	0.000015
令和4年10月5日	0.0077	0.00023
令和5年1月13日	0.0044	0.00081
令和5年3月2日	0.0019	-

2 大井川環境管理センター

測定項目	排出ガス (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰 (ng-TEQ/g)
	規制値：5 ng	規制値：3 ng
令和4年4月1日	0.000063	-
令和4年5月10日	0.0000023	-
令和4年6月1日	0.0036	-
令和4年7月1日	0.0064	-
令和4年8月2日	0.0014	-
令和4年8月31日	-	0.0030
令和4年9月1日	0.0021	-
令和4年10月4日	0.0082	-
令和4年11月1日	0.0050	-
令和4年12月8日	0.00031	-
令和5年1月5日	0.0000046	-
令和5年2月1日	0.0029	-
令和5年3月1日	0.0053	-

※＜単位＞

1 ng (ナノグラム) 10億分の1