令和６年度　一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報（廃掃法第8条の３第2項に基づく）

令和7年3月31日　現在

◎ 処分した廃棄物の種類及び搬入量、搬出量　　施設名　：　一色清掃工場

種類　：　一般廃棄物（可燃ごみ）

| 項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | １ 月 | ２ 月 | ３ 月 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 搬入量 | t | 1,754.78 | 1,658.14 | 1,482.96 | 220.45 | 1,480.09 | 1,498.41 | 1,696.97 | 1,581.95 | 1,548.52 | 309.87 | 153.56 | 1,486.16 | 14,871.86 |
| 焼却灰搬出量 | t | 119.51 | 203.39 | 159.19 | 82.22 | 182.53 | 116.81 | 133.53 | 248.59 | 136.21 | 78.28 | 38.70 | 193.85 | 1,692.81 |

① 可燃ごみ焼却量、燃焼ガス、集じん器流入ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度　　施設名　：　一色清掃工場（１２０ｔ ／ ２４Ｈ）

| 項 目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | １ 月 | ２ 月 | ３ 月 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焼却量 | t | 1,543.48 | 1,634.41 | 1,373.41 | 191.44 | 1,255.22 | 1,419.78 | 1,651.35 | 1,435.48 | 1,375.04 | 330.26 | 191.03 | 1,293.91 | 13,694.81 |
| 炉出口温度 | ℃ | 924 | 924 | 918 | 904 | 924 | 922 | 924 | 928 | 928 | 929 | 926 | 927 | 1時間値の月平均 923 |
| 集塵器温度 | ℃ | 237 | 236 | 238 | 234 | 237 | 236 | 237 | 238 | 238 | 238 | 238 | 237 | 1時間値の月平均 237 |
| 一酸化炭素濃度 | ppm | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1時間値の月平均 3 |

② 排ガス中のばい煙濃度、ダイオキシン類濃度　　施設名　：　一色清掃工場（１２０ｔ ／ ２４Ｈ）

| 測 定 項 目 | 協定値 | 基準値 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | １ 月 | ２ 月 | ３ 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定日 | | | | | 5月2日 | | 7月31日 | | 9月4日 | | 11月1日 | | 1月8日 | | 3月5日 |
| 結果取得日 | | | | | 5月22日 | | 8月19日 | | 9月19日 | | 11月14日 | | 1月28日 | | 3月17日 |
| 硫黄酸化物 | Ｋ＝7.0 | Ｋ＝17.5 | | | 0.073 | | 0.025 | | 0.088 | | 0.04未満 | | 0.058 | | 0.061 |
| ばいじん | 0.10 | 0.15 | | | 0.005未満 | | 0.007未満 | | 0.005未満 | | 0.005未満 | | 0.006未満 | | 0.006未満 |
| 窒素酸化物 | 150 | 250 | | | 110 | | 100 | | 97 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 塩化水素 | 200 | 430 | | | 110 | | 77 | | 130 | | 110 | | 120 | | 100 |
| 測定日 | | | | | 5月2日 | | 7月31日 | | | | 11月7日 | | 1月8日 | | |
| 結果取得日 | | | | | 6月3日 | | 8月28日 | | | | 11月27日 | | 1月31日 | | |
| ダイオキシン類濃度 | 1 | 1 | | | 0.045 | | 0.037 | | | | 0.025 | | 0.10 | | |
| 測定日 | | | | | 5月2日 | | | | 9月4日 | | | | 1月8日 | | |
| 結果取得日 | | | | | 5月22日 | | | | 9月19日 | | | | 1月28日 | | |
| 全水銀濃度 | | 50 | μｇ／ｍ３ | | 14 | | | | 34 | | | | 4.0 | | |

③ 焼却灰、集じん灰中のダイオキシン類濃度　　施設名　：　一色清掃工場（１２０ｔ ／ ２４Ｈ）

| 測 定 項 目 | 基準値 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | １ 月 | ２ 月 | ３ 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定日 | | | | | | 7月31日 | | | | | | | | |
| 結果取得日 | | | | | | 8月28日 | | | | | | | | |
| ダイオキシン類濃度（焼却灰） | 3 | ng-TEQ/g | | | | 0.0055 | | | | | | | | |
| ダイオキシン類濃度（集塵灰） | 3 | ng-TEQ/g | | | | 0.39 | | | | | | | | |