

令和7年度 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報（廃掃法第8条の3第2項に基づく）

令和8年3月31日 現在

◎ 処分した廃棄物の種類及び搬入量、搬出量
種類：一般廃棄物（可燃ごみ）

施設名：高柳清掃工場

項 目	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合 計
搬入量	t	3,116.00	3,327.90	3,333.07	3,978.98	2,815.91	3,029.78	2,952.87	2,707.66	3,346.61	4,003.68	3,001.51	2,995.58	38,609.55
焼却灰搬出量	t	326.64	311.91	302.55	363.64	305.79	232.65	272.10	285.28	278.12	344.70	329.94	264.92	3,618.24

1号炉 ① 可燃ごみ焼却量、燃烧ガス、集じん器流入ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度

施設名：高柳清掃工場（85t / 24H）

項 目	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合 計
焼却量	t	948.28	1,708.85	95.14	2,399.75	531.95	1,640.74	641.48	2,092.91	1,007.35	1,002.28	0.00	2,081.11	14,149.84
炉出口温度	℃	954	948	953	946	951	949	961	959	979	973		967	1時間値の 月平均 958
集塵器温度	℃	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	1時間値の 月平均 246
一酸化炭素濃度	ppm	13	13	10	10	11	11	11	13	18	11		13	1時間値の 月平均 12

1号炉 ② 排ガス中のばい煙濃度、ダイオキシン類濃度

施設名：高柳清掃工場（85t / 24H）

測 定 項 目	協定値	基準値	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
測定日				4月25日				8月6日				12月23日	1月9日		
結果取得日				5月14日				8月27日				1月16日	2月3日		
硫黄酸化物	K=7.0	K=17.5		0.092				0.064				0.038	0.029		
ばいじん	0.10	0.15	g/m ³	0.005未満				0.005未満				0.005未満	0.005未満		
窒素酸化物	150	250	ppm	110				110				110	110		
塩化水素	200	430	ppm	110				110				120	83		
測定日				4月25日				8月6日				12月23日	1月9日		
結果取得日				5月23日				9月4日				1月26日	2月6日		
ダイオキシン類濃度	1	5	ng-TEQ/m ³	0.031				0.0068				0.059	0.034		
全水銀濃度		50	μg/m ³	23								2.6			

1号炉 ③ 焼却灰、集じん灰中のダイオキシン類濃度

施設名：高柳清掃工場（85t / 24H）

測 定 項 目	基準値	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
測定日							8月6日							
結果取得日							9月4日							
ダイオキシン類濃度（焼却灰）	3	ng-TEQ/g					0.0016							
ダイオキシン類濃度（集塵灰）	3	ng-TEQ/g					0.61							

令和7年度 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報（廃掃法第8条の3第2項に基づく）

令和8年3月31日 現在

2号炉 ① 可燃ごみ焼却量、燃焼ガス、集じん器流入ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度

施設名 : 高柳清掃工場 (85 t / 24 H)

項 目	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合 計
焼却量	t	1,982.72	0.00	1,506.46	1,390.86	803.89	783.26	776.89	780.90	1,662.92	629.21	2,113.15	823.53	13,253.79
炉出口温度	℃	951		950	946	948	937	960	970	965	944	945	960	1時間値の 月平均 952
集塵器温度	℃	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	1時間値の 月平均 248
一酸化炭素濃度	ppm	17		16	12	19	19	17	19	21	18	17	19	1時間値の 月平均 18

2号炉 ② 排ガス中のばい煙濃度、ダイオキシン類濃度

施設名 : 高柳清掃工場 (85 t / 24 H)

測定項目	協定値	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定日				4月24日		6月18日				10月6日				2月6日	
結果取得日				5月14日		7月3日				10月22日				2月26日	
硫黄酸化物	K=7.0	K=17.5		0.083		0.044				0.074				0.054	
ばいじん	0.10	0.15	g/m ³	0.005未満		0.005未満				0.005未満				0.005未満	
窒素酸化物	150	250	ppm	110		110				110				110	
塩化水素	200	430	ppm	110		100				110				110	
測定日				4月24日		6月18日				10月6日				2月6日	
結果取得日				5月23日		7月10日				11月11日				3月5日	
ダイオキシン類濃度	1	5	ng-TEQ/m ³	0.0076		0.022				0.019				0.0058	

全水銀濃度	50	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	3.2	8.3
-------	----	--------------------------	-----	-----

2号炉 ③ 焼却灰、集じん灰中のダイオキシン類濃度

施設名 : 高柳清掃工場 (85 t / 24 H)

[illegible]

令和7年度 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報（廃掃法第8条の3第2項に基づく）

令和8年3月31日 現在

3号炉 ① 可燃ごみ焼却量、燃焼ガス、集じん器流入ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度

施設名 : 高柳清掃工場 (85 t / 24 H)

項 目	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合 計
焼却量	t	444.21	1,684.29	1,620.82	0.00	1,907.46	0.00	2,156.80	0.00	462.29	2,352.43	837.41	0.00	11,465.71
炉出口温度	℃	959	941	949		947		949		972	961	945		1時間値の 月平均 953
集塵器温度	℃	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	1時間値の 月平均 249
一酸化炭素濃度	ppm	11	18	14		13		11		12	11	11		1時間値の 月平均 13

3号炉 ② 排ガス中のばい煙濃度、ダイオキシン類濃度

施設名 : 高柳清掃工場 (85 t / 24 H)

測定項目	協定値	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定日						6月17日		8月7日		10月7日				2月5日	
結果取得日						7月3日		8月27日		10月22日				2月26日	
硫黄酸化物	K=7.0	K=17.5				0.091		0.059		0.035				0.048	
ばいじん	0.10	0.15	g/m ³			0.005未満		0.005未満		0.005未満				0.005未満	
窒素酸化物	150	250	ppm			100		120		120				100	
塩化水素	200	430	ppm			110		110		100				120	
測定日						6月17日		8月7日		10月7日				2月5日	
結果取得日						7月10日		9月4日		11月11日				3月5日	
ダイオキシン類濃度	1	5	ng-TEQ/m ³			0.0052		0.025		0.0099				0.013	

全水銀濃度		50	$\mu\text{g}/\text{m}^3$					11						10	
-------	--	----	--------------------------	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	----	--

3号炉 ③ 焼却灰、集じん灰中のダイオキシン類濃度

施設名 : 高柳清掃工場 (85 t / 24 H)

[illegible]